



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ
И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)

ПРИОКСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ

пр-кт Ленина, д. 40, Тула, 300041;
тел: (4872) 36-26-35; факс: (4872) 36-26-55;
E-mail: priok@gosnadzor.ru
<http://www.priok.gosnadzor.ru>
ОКПО 61840748. ОГРН 10907154013461
ИНН/КПП 7107516785/710701001

От 20.07.2017 № 1-13-6/13456

На № 3-36823 от 29.06.2017

О регистрации электротехнической
лаборатории

В соответствии с требованием пункта 39.1 Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденных приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24.07.2013 г. № 328н, зарегистрированы Минюстом России, рег. № 30593 от 12.12.2013 г., электротехническая лаборатория.

С переносным комплектом приборов

ООО «Техносервис»

ИНН 4023008324

зарегистрирована в Приокском управлении Ростехнадзора за № **A09-17-0306** от 17.07.2017 г. для производства измерений (испытаний) в электроустановках напряжением до 1000 В.

Перечень разрешенных измерений и (или) испытаний
[в соответствии с приложением к настоящему письму] – на 1 листе.

Дата перерегистрации

17.07.2020 г.



В.И. Демичев

ПРИЛОЖЕНИЕ

к письму № 1-13-6/13456 от 20.07.2017
(без письма недействительно)

Перечень разрешенных измерений и (или) испытаний:

1. Измерение параметров УЗО.
2. Измерение сопротивления заземляющих устройств и удельного сопротивления грунта.
3. Измерение сопротивления изоляции электрооборудования, проводов и кабелей.
4. Измерение сопротивления петли "фаза-нуль".
5. Измерение сопротивления цепи между заземлителями и заземляемыми элементами.
6. Наладка систем КИП, автоматики, технологических защит, управления и сигнализации производственных объектов.

(всего шесть видов)

Заместитель руководителя
Приокского управления
Ростехнадзора



В.Н. Демичев